



**QUARTEL DO COMANDO GERAL  
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS**

(Portaria nº 147/2023 - GCG, publicada em DOE nº 17.994 de 02 de dezembro de 2023)

Portaria nº 147/2023-GCG/QCG/DAT

João Pessoa-PB, 02 de dezembro de 2023

**ATUALIZAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2023/DAT**

A presente portaria tem por objetivo promover atualização na Norma Técnica Nº 15/2016 – Sistema de Hidrantes e Mangotinhos, no seguinte item:

**1. ALTERAR o item C.1.1.**

**Onde se lê:**

“C.1.1 Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim. Em edificações de risco médio ou alto, deve ser instalada uma bomba de incêndio reserva.”

**Leia-se:**

“C.1.1 Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim.”

**MARCELO AUGUSTO DE ARAÚJO BEZERRA – CEL QOBM  
Comandante-Geral do CBMPB**