



## **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**

(Portaria n° 086/2024 – GCG/QCG, publicada em DOE n° 18.213 de 19 de outubro de 2024)

# **NORMA TÉCNICA N° 27/2024**

## **Segurança contra incêndio para heliponto e heliporto**

### **SUMÁRIO**

1. Objetivo
2. Aplicação
3. Referências normativas e bibliográficas
4. Definições
5. Procedimentos
6. Prescrições diversas

### **ANEXO**

- A. Tabela de dimensionamento de extintores em helipontos

## 1. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos básicos necessários para segurança contra incêndio de helipontos e heliportos, atendendo ao previsto na Lei Estadual nº 9.625/2011 – Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico do Estado da Paraíba, atualizada pela Lei Estadual Nº 12.678/2023.

## 2. APLICAÇÃO

**2.1.** Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco que possuam helipontos ou heliportos, adotando, com as adequações necessárias, as exigências da Portaria nº 18/GM5, de 14 de fevereiro de 1974 e regulamentação afim, do Ministério da Aeronáutica.

**2.2.** Recomenda-se que sejam observados os demais requisitos para homologação ou registro de helipontos e heliportos, junto aos órgãos regionais competentes do Comando da Aeronáutica.

## 3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Instrução Técnica Nº31/2019 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) – Segurança contra incêndio para heliponto e heliporto.

## 4. DEFINIÇÕES

Para efeitos desta Norma Técnica, aplicam-se as definições constantes na Norma Técnica específica de Terminologia de segurança contra incêndio.

## 5. PROCEDIMENTOS

### 5.1. Condições gerais

Tendo em vista que um heliporto é um heliponto dotado de facilidades de apoio, abastecimento embarque e desembarque de pessoas e cargas, somente a palavra “heliporto” será utilizada na presente NT.

### 5.2. Avisos de segurança

Em todos helipontos devem ser colocados avisos de segurança, com vistas a evitar acidentes com pessoas que transitem pela área de pouso e suas imediações. Tais avisos devem conter recomendações expressas, principalmente para o caso de aproximação de pessoas, embarque de carga com ou sem pessoal, estando os rotores do helicóptero em movimento.

*Nota: Ênfase deve ser dada aos avisos visando evitar colisão de pessoas com o rotor de cauda dos helicópteros.*

### 5.3. Balizamento luminoso

As sinalizações luminosas de balizamento para as aeronaves devem possuir autonomia mínima de 120 min para funcionamento na ausência de fornecimento de energia elétrica pela concessionária local, de forma análoga ao sistema de iluminação de emergência.

**5.4. Prevenção e extinção de incêndio**

**5.4.1.** As prescrições estabelecidas neste item são as mínimas exigidas para um razoável grau de proteção ao fogo e de salvamento em área de pouso e decolagem de helicópteros.

**5.4.2.** Quando o heliponto está localizado em um aeroporto, os sistemas de proteção contra incêndio e o de salvamento devem ser dimensionados com base na Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 92-1.

**5.4.3.** Para helipontos situados fora da jurisdição de um aeroporto, a proteção contra incêndio deve ser considerada sob três aspectos:

- a) prevenção contra incêndio em helipontos situados ao nível de solo;
- b) prevenção contra incêndio em helipontos elevados;
- c) medidas para extinção de incêndio e de salvamento em acidentes ocorridos em helipontos elevados.

**5.4.4.** A prevenção contra incêndio em helipontos ao nível do solo deve obedecer às exigências previstas neste item, além de outras estabelecidas pelo Serviço contra Incêndio do Comando da Aeronáutica.

- I. Durante as operações de reabastecimento e de partida, a proteção do helicóptero deve ser feita com equipamento portátil apropriado, manuseado por pessoal treinado conforme NT 17 – Brigada de incêndio.
- II. Os extintores portáteis ou sobrerrodas devem ser acondicionados em locais ou caixas, devidamente protegidos contra as intempéries, sendo adequadamente sinalizados, oferecendo fácil acesso e visibilidade.
- III. O armazenamento de combustível deve estar a uma distância de segurança da área de pouso, nunca inferior a 30 m.

**5.4.5.** A segurança contra incêndio em helipontos elevados deve obedecer às exigências previstas neste item, além daquelas previstas nos itens anteriores, e demais NT pertinentes no que couberem.

- I. Nos helipontos elevados, a estrutura na qual se situa a área de pouso deve ser de material incombustível.
- II. Não é permitido o armazenamento de combustível em helipontos elevados.
- III. Prevendo a eventualidade de um acidente em heliponto elevado, com a conseqüente possibilidade de propagação de fogo, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
  - a) existência de fácil acesso ao heliponto elevado, para possibilitar o transporte de equipamentos necessários ao combate a incêndio de grandes proporções;
  - b) as portas de acesso à área de pouso devem ter PCF P-90;
  - c) possibilidade de rápida evacuação dos usuários do heliponto e dos demais andares do prédio;
  - d) adequada sinalização das saídas de emergência.

**5.4.6. Sistemas de combate a incêndio**

- a) Em helipontos não localizados em aeroportos, devem-se exigir as quantidades mínimas de extintores, conforme Anexo A, de acordo com o peso (tonelagem) total do helicóptero atendido;
- b) Os extintores de pó químico especial devem ser compatíveis com a utilização conjunta com espuma;
- c) Os extintores de incêndio devem ser distribuídos uniformemente nas proximidades da área de pouso/decolagem, de forma a atender o caminhamento especificado na NT 21 – Sistema de proteção por

extintores de incêndio;

- d) Qualquer que seja o tipo de extintor utilizado deve haver pessoal habilitado para sua operação, conforme previsto na NT 17 – Brigada de incêndio;
- e) Pelo menos dois dos homens encarregados da proteção contra incêndios e das operações de salvamento devem dispor de EPI específico para fogo e salvamento (capa, bota, capacete, balaclava e luvas);
- f) Deve haver, em local protegido e devidamente sinalizado, ferramentas portáteis de arrombamento, serra manual para metais e escada articulada ou de apoio, com altura compatível com as dimensões do helicóptero.

### 6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

**6.1.** De acordo com as normas da Aeronáutica, na construção ou instalação de um heliponto elevado, especial atenção deve ser dada ao sistema de drenagem das áreas de pouso, decolagem e de estacionamento, que deve ser independente do sistema de drenagem geral do prédio, porém esse sistema pode ser ligado ao de água pluvial, depois da separação do óleo ou combustível da água por um separador sifonado com capacidade suficiente para reter a carga total de combustível para capacidade da maior aeronave prevista para o heliponto considerado.

**6.2.** Recomenda-se a existência de confiáveis meios de comunicação entre o heliponto e o Quartel do Corpo de Bombeiros da Militar da Paraíba com jurisdição na área, de modo que seja assegurada uma rápida assistência em casos de acidentes e/ou de fogo, podendo ser por telefone.

**6.3.** Recomenda-se que os responsáveis por helipontos elevados solicitem e facilitem visitas dos integrantes Corpo de Bombeiros da Militar da Paraíba com jurisdição na área, com a finalidade de se familiarizarem com o local e com os caminhos mais rápidos para chegarem, em casos de emergência.

**6.4.** Caso haja hidrante no heliponto, este deve ser equipado com esguicho regulável.

**ANEXO A**

**Tabela de dimensionamento de extintores em helipontos**

<b>Tipo de heliponto</b>	<b>Capacidade em Kg</b>	<b>Quantidade de extintores e respectivas capacidades extintoras</b>
Helipontos ao nível do solo	Até 4500 Kg	04 (quatro) extintores de pó B:C de 20-B:C cada um;
		02 (dois) extintores sobrerrodas de espuma mecânica de 40-B cada um.
	Acima de 4500 Kg	04 (quatro) extintores de pó B:C de 20-B:C cada um;
		01 (um) extintor sobrerrodas de pó B:C de 80-B:C 02 (dois) extintores sobrerrodas de espuma mecânica de 40-B cada um.
Helipontos elevados	Até 4500 Kg	06 (seis) extintores de pó B:C de 20-B:C cada um;
		01 (um) extintor sobrerrodas de pó B:C de 80-B:C
		03 (três) extintores sobrerrodas de espuma mecânica de 40-B cada um.
	Acima de 4500 Kg	06 (seis) extintores de pó B:C de 20-B:C cada um;
		01 (um) extintor sobrerrodas de pó B:C de 80-B:C
		05 (cinco) extintores sobrerrodas de espuma mecânica de 40-B cada um.